

Łża, 03.07.2018

Wyjaśnienia do pytań dotyczących zapytania ofertowego nr /2.1 IMEX/2018 z dnia 21.06.2018. w zakresie nabycia instalacji elektrowni fotowoltaicznej

1. W odniesieniu do pytania dotyczącego podpunktu VI.10 (przekazanego w dniu 03.07.) - oferta może być przygotowana na formularzu własnym oferenta, należy jednak do niej dołączyć wypełnione i podpisane załączniki nr 1 i 2 zawarte w treści zapytania.

2. W odniesieniu do pytania przekazanego w dniu 29.06.2018:

Treść pytania:


„Dzień dobry,

Zwracam się z pytaniem dotyczącym Państwa zapytania ofertowego na instalację fotowoltaiczną. Wymagają Państwo modułów monokrystalicznych z maksymalnym obciążeniem śniegiem 8 000 Pa. Bazując na swoim doświadczeniu mogę stwierdzić, że takie panele nie istnieją. Czy w ofercie mogę zastosować moduły o niższym (standardowym) obciążeniu śniegiem 5 400 Pa?”

Odpowiedź PPHU IMEX Paweł Jamroży:

„Przedsiębiorstwo podtrzymuje zakres techniczny przedmiotu zamówienia. Przeprowadzona przez nas analiza dostępnych rozwiązań technologicznych (zwłaszcza w kontekście ich przeznaczenia w obrębie realizowanego przez nas projektu) wykazuje, iż panele posiadające moduły monokrystaliczne z maksymalnym obciążeniem śniegiem 8 000 Pa są dostępne na rynku. Tym samym w naszej ocenie nie jest to warunek, którego spełnienie wyklucza obecny stan rozwoju techniki w dziedzinie rozwiązań instalacji fotowoltaicznych”.

Z poważaniem, zespół PPHU IMEX Paweł Jamroży


WŁAŚCICIEL
Paweł Jamroży

“IMEX” Przedsiębiorstwo
Produkccyjno-Handlowo-Usługowe
Paweł Jamroży
27-100 Łża, ul. Błazińska 41
NIP 796-155-64-98, REG. 672882933
tel.kom.0 607 691 807, tel./fax (048) 616-33-28